



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt „Podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych SM ZAKRZEWO poprzez ich termomodernizację”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Elbląg, 18.05.2017

Informacje uzupełniające do przetargów nr 1, 2, 3 ogłoszonych w dniu 12.05.2017r.

Dot.

Termomodernizacji ścian i remontu balkonów budynków mieszkalnych przy ul. Wiejska: 21, 22, 23, 24 oraz Topolowa: 15, 17.

Pytanie nr 1.

Czy koniecznie musi być tynk mozaikowy o granulacji 2 mm, czy może być uziarnienie od 1,40 do 1,80 mm?

Odpowiedz: Zamawiająca dopuszcza granulację tynku mozaikowego od 1,40 do 1,80 mm.

Pytanie nr 2.

Jakiej wytrzymałości ma być wylewka betonowa na balkonie?

Odpowiedz: Zastosować wylewkę betonową kl. M20.

Pytanie nr 3.

W specyfikacji pkt. 2c naprawa elementów balkonowych krawędzi i czola płyt balkonowych – systemowe materiały chemii budowlanej. W przedmiarze nie ujęto w/w robót.

Odpowiedz: Formą napraw krawędzi i czół płyt balkonowych określa przywołana poz. przedmiaru inwestorskiego .

Wiejska 21 i Wiejska 22 – poz. 56. Wiejska 23 – poz. 57. Wiejska 24 – poz. 55. Topolowa 15 – poz. 54. Topolowa 17 – poz. 55.

Pytanie nr 4.

Jakie należy przyjąć parametry wytrzymałościowe klejów do klejenia styropianów oraz wykonania warstwy zbrojonej?

Odpowiedz: Należy przyjąć parametry wytrzymałościowe określone w specyfikacji.

Pytanie nr 5.

Renowacja balustrad balkonowych – przyjęto zwykle farby olejne, czy nie należałoby przyjąć farbę o lepszej jakości?

Odpowiedz: Zamawiająca dopuszcza zastosowanie farb o wyższej jakości.