



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Projekt: Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych osiedla Zawada w Elblągu

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020

Elbląg, 15.10.2018r.

Zapytanie – 15.10.2018r, godz. 8:45.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” udziela odpowiedzi dotyczących zapytań do przetargu pod nazwa:

Wymiana 31 dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” wraz z robotami budowlanymi w podszybiu dźwigu i pomieszczeniu byłego zsypu umożliwiającymi zjazd dźwigu do poziomu „0”.

Pytanie nr 10 – odpowiedź.

Łączność ze służbami awaryjnymi telefoniczna GSM.

ZASTĘPCA PREZESA


mgr inż. Sławomir Łopieński

Schindler Polska Sp. z o. o
Ul Postępu 12 A
06-676 Warszawa

Gdynia 15.10.2018r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZAKRZEWO W ELBLĄGU

Dotyczy : Wymiany 31 dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” wraz z robotami budowlanymi w podszybiu dźwigu i pomieszczeniu byłego zsypu umożliwiającymi zjazd dźwigu do poziomu „0”

Szanowni Państwo .

Jeszcze jedno pytanie techniczne :

10 - W Specyfikacji piszecie Państwo o łączności interkomowej – między kabina a najwyższym przystankiem (maszynownią w szybie) – zgodnie z przepisami taka łączność jest potrzebna przy wysokościach od 30 m podnoszenia i we wszystkich dźwigach gdzie taka wysokość będzie jak najbardziej będzie wstawiony w innych niższych nie ma takiej potrzeby i obowiązku – chcieli byśmy tylko to wyjaśnić czy właśnie o to Państwu chodziło ?

Z Poważaniem

Jerzy Rejkowski

Schindler Polska Sp. z o.o